

RE: Pedido de Esclarecimento PE 08/2024 - Instalação e Entrega.

agentesdacontratacao <agentesdacontratacao@tjpi.jus.br>

Qui, 14/03/2024 10:23

Para:licitacao@ataups.com.br <licitacao@ataups.com.br>

Prezados,

Em atenção ao pedido de esclarecimentos devidamente formulado conforme o item 26.1 do Edital, manifestamo-nos da seguinte maneira:

Preliminarmente, é necessário esclarecer que, apesar dos questionamentos se referirem aos itens 20 e 21, compreendemos que, na verdade, tratam-se dos itens 21 e 22, que dizem respeito ao Nobreak de 6 e 10 Kva, respectivamente.

Em relação ao primeiro quesito, que aborda a obrigatoriedade da instalação, informamos que o custo do item em si não inclui a instalação. No entanto, o objeto deste certame engloba a solução de gravação, transmissão e apresentação de audiências e palestras de forma híbrida para alguns ambientes do Poder Judiciário, e a instalação dos equipamentos está prevista em outros itens que compõem o Grupo e o custo da instalação deverá estar previsto nos termos informados no Termo de Referência.

Quanto à segunda indagação, esclarecemos que os referidos itens devem ser entregues e/ou instalados em ambientes localizados no Prédio do Tribunal de Justiça, situado na Av. Padre Humberto Pietrogrande, nº 3509, Bairro São Raimundo, na cidade de Teresina/PI, conforme previsto no item 2.3 do Termo de Referência.

Atenciosamente,

Washington Luiz Ribeiro Campos Neto
Agente de Contratação

De: licitacao@ataups.com.br <licitacao@ataups.com.br>

Enviado: quarta-feira, 13 de março de 2024 15:50

Para: agentesdacontratacao <agentesdacontratacao@tjpi.jus.br>

Cc: licitacao@atanobreak.ind.br <licitacao@atanobreak.ind.br>; licitacao@htshightec.com.br <licitacao@htshightec.com.br>

Assunto: Pedido de Esclarecimento PE 08/2024 - Instalação e Entrega.

Formação de registro de preços para a modernização e fornecimento de uma solução de gravação, transmissão e apresentação de audiências e palestras de forma híbrida para os auditórios e câmaras do Novo Palácio da Justiça, que fazem parte do Poder Judiciário do Estado do Piauí, conforme exigências e condições descritas no termo de referência e seus anexos.

Prezada equipe de apoio e seus respectivos fiscais

Referente aos itens, 20 e 21 – Nobreak de 6 e 10 Kva

- 1- Para melhor elaboração da proposta a empresa vencedora fica obrigada a instalação?
- 2- As salas e auditórios ficam no mesmo terreno ou em endereços diferentes?

Everton de Oliveira dos Santos

Telefone: (11) 2024-4689

Ramal: 204

Horário: Seg a Quinta: 07:30 às 13:00 h (Pausa para almoço) Retorna: 14:00h às 17:30h.

Sextas-Feiras: 07:30 às 13:00h (Pausa para almoço) Retorna: 14:00h às 16:30h

ATA Sistemas de Energia LTDA Epp.

